



SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD GRAL. RODRIGUEZ FORMULADO POR: ASIBERTO FIGUEROA ALCORTA LOCALIDAD: GRAL. RODRIGUEZ PARTIDO: GRAL. RODRIGUEZ GESTOR AUTORIZADO: JORGE LABOMBARDIA DIRECCIÓN DE CORREO: PROYECTOS@COMPUTROS@YAHOO.COM.AR C.F.:		GR 01123 REVISIÓN 0 FECHA: 19/09/2022 NÚMERO: 19/09/2022 C.A.O.: BASALDO PLANO DISEÑO: 01/02
DATOS DE DISEÑO MÁXIMA PRESIÓN: 1.5 Kg/cm ² MÍNIMA PRESIÓN: 0.5 Kg/cm ² PRESIÓN DE PRUEBA NEUMÁTICA: 6 Kg/cm ² Øn 125 mm. ESPESOR: SDR11 LONGITUD: 1320 m Øn 63 mm. ESPESOR: SDR11 LONGITUD: 3360 m Øn 50 mm. ESPESOR: SDR11 LONGITUD: 5130 m Øn mm. ESPESOR: LONGITUD: m		
LONGITUD TOTAL: 9810 m MATERIAL: TUBERÍA DE PE NORMAS NAG 140 SERVICIOS DOMÉSTICOS Ø 25mm		
NOTAS 1- IGLERIA CON CONSUMO MENOR A 25m ³ /h REQUIERE TRAMITAR FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN DE ACOMETIDA DE 25mm PE 2- EL RESTO DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO RESIDENCIALES O EQUIVALENTES 3- PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, JUNTO CON EL PEDIDO DE INSPECCIÓN, SE DEBERÁ PRESENTAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL ANCHO DE CALLE. 4- TRAMO DE CAÑERÍA A INSTALAR SOBRE RUTA NACIONAL N° 7. REQUIERE DE PLANO CONSTRUCTIVO PARA SU PRESENTACIÓN EN VALIDAD NACIONAL. 5- TRAMO DE CAÑERÍA A INSTALAR SOBRE RUTA PROVINCIAL N° 28 REQUIERE PLANO CONSTRUCTIVO PARA SU PRESENTACIÓN EN VALIDAD PROVINCIAL.		REFERENCIAS CAÑERÍA A INSTALAR CAÑERÍA EXISTENTE CAÑERÍA CON FACTIBILIDAD PARTIDO DE EMPALME
SUJETO A LA EJECUCIÓN PREVIA DEL GR 01122		